Позиція	Найменування та технічні характеристики	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітки
	Дренажна система							
	Насос дренажний 15 л/год, 10 м	Mini Flowatch 2		Siccom	шт.	82		
	Труба каналізаційна ППР Dy=50	Ø50 ТУ У В.2.5-25.2-01243489-018:2007			м	276		
	Труба дренажна Dy=16	Ø16x2,0			м	274		
	Труба дренажна Dy=16 спіральна	ПВХ GUS-16			м	51		
	Трійник пп 50/50, 90°	Ø50/50			шт.	78		
	Коліно пп Ø50, 90°	Ø50			шт.	7		
	Коліно пп Ø50, 45°	Ø50			шт.	8		
	Манжет резиновий для пп труб Ø50x25	Ø50 x 25			шт.	82		
	Муфта пп Ø50	Ø50			шт.	35		
	Хомут 50	Ø50			шт.	276		
	Сифон з сухим гідрозатвором Ø50	MRNRV50C Hepvo McAlpine			шт.	4		або аналог
	Матеріал різного сортаменту для кріплення				компл.	1		
	Система підпитки							
	Підживлювальний клапан DN15	VF04-1/2E ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 9544-75		Honeywell	шт.	1		
	Труба поліпропіленова Ø20x3,4	PTT 01		Fado	м	3		
	Коліно поліпропіленове 90° Ø20	PPU 01		Fado	шт.	2		
	Кран кульовий з американкою dn 15	dn 15			шт.	3		
	Фільтр осадовий муфтовий СТК dn 15	СТК dn 15			шт.	1		
	Різьба стальна коротка dn=15	Ø15			шт.	2		
	Труба сталева Ø32x2,8 L=460мм	ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-82			шт.	1		гільзи
	Труба сталева Ø76x3 L=400мм	ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-82			шт.	3		гільзи
	Муфта перехідна з зовнішньою різьбою	PPM 21		Fado	шт.	1		
	Муфта перехідна з внутрішньою різьбою	PPM 11		Fado	шт.	3		

Зам. інв. №

Підпис та дата

Інв. № оріг.

Примітки

1. Сталеві трубопроводи грунтувати ґрунтівкою ГФ-021 та пофарбувати в два шари антикорозійною емаллю ПФ-115.
2. Трубопроводи в місцях перетину внутрішніх перекриттів, стін та перегородок прокласти в гільзах з заповненням вогнетривким матеріалом (заповнити проміжок між гільзою та трубою монтажною піною негорючого типу Tekapur Firestop).

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Фесенко			
Розробив		Бурдело			
Перевірив		Куценко			
Норм.контр		Мех			

23-17-ВК.С

Капітальний ремонт будівель адміністративно -побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря

IV пусковий комплекс	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	1	1
Специфікація виробів, обладнання та матеріалів	ТОВ "Чернігівська проектна група"		